



**ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
(ЦНДЛ ТА ЛАБОРАТОРІЯ ПРОМИСЛОВОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ) ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО**

201369
DСТУ ISO/IEC 17025

79010, Україна, м. Львів, вул. Пискарська 52
(0322) 60 09 06, expertiza39@gmail.com

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідуюча лабораторією
ст.н.сп. К.Б.Н. Зазуляк І.С.
«09» лютого 2021 р.

Протокол випробувань № 25-01-21/4 від 09.02.2021 р.

1. Об'єкти випробувань: штукатурка силіконова типу «Короїд» Armix ХК-20, ХК-25, ХК-30
Ресстраційний номер зразка - № 25-01-21/4
2. Сфера застосування: будівництво
3. Замовник: ТЗОВ «Армікс» (Львівська обл., Яворівський р-н, смт Шкло, вул. Сагайдачного, 31)
4. Країна знаходження виробника: Україна
5. Дата одержання зразків для випробувань: 27.01.2021 р.
6. Термін проведення випробувань: з 27.01.2021 р. по 09.02.2021 р.
7. Супровідні документи: заява № 27-01-21 від 27.01.2021 р., акт відбору
8. Засоби вимірювальної техніки при проведенні випробувань:
Ваги лабораторні електронні ОНАУS NVT 1000 1/2, зав. № 833911617. Свідоцтво про калібрування № КЛІМ 987 від 21.12.2020 р.
спектрометр енергій гама-випромінювань СЕГ-001 «АКП-С». Свідоцтво про калібрування UA 01 № 3479 від 05.06.2020 р.
10. Випробування проведені згідно з нормативними документами: відповідно до МВИ № 07-119:2011 «Методика выполнения измерений с использованием сцинтиляционных спектрометров энергий гамма-излучения с программным обеспечением AkWin»

11. Результати випробувань

3. Назва показників	Норма згідно з НД, Бк/кг, не більше	Виміряна величина, Бк/кг	Невизначеність вимірювання U(%), p=0,95	Відмітка про відповідність
4. Країна знаходження виробника	2	3	4	5
Калій - 40	-	< 22,60	-	-
Радій - 226	-	< 6,11	-	-
Торій - 232	-	< 7,11	-	-
A _{эф}	370.0	-	-	відповідає

Термін дії протоколу: 1 рік

Висновок: За визначеними показниками досліджений зразок відноситься до I класу (A_{эф} < 370 БК/кг) згідно вимог НРБУ-97/д-2000 «Норми радіаційної безпеки України» і може застосовуватися у всіх видах господарювання без обмежень

Відповідальний виконавець н.с.

Перейма І.В.

11. Результати випробувань

«09» лютого 2021 р.

Назва показників	Норма згідно з НД, Бк/кг, не більше	Виміряна величина, Бк/кг	Невизначеність вимірювання U(%), p=0,95	Відмітка про відповідність
ВЛ ДНМУ	ФОРМА Ф.Л.7.8.01 (версія 01)		Дата введення: 01.03.19 р.	
Радій - 226	-	< 6,11	-	-
Торій - 232	-	< 7,11	-	-
A _{эф}	370.0	-	-	відповідає

Протокол випробувань № 25-01-21/4 від 09.02.2021 р.

сторінка 1/1